

# Certificaat van Goedkeuring



Netbeheer Nederland verklaart dat de reeks gekeurde onbemande objecten van hierna genoemde organisatie beoordeeld en in overeenstemming bevonden zijn met de eisen zoals hier vermeld

Uitgereikt aan

## Nedal

Groenewoudsewijk 1, 3528 BG, Utrecht, Nederland

### Aansluitvoorwaarden

Voorwaarden aansluiten openbare verlichting CAM\_OVL\_03\_2023

**Datum van goedkeuring**  
**Juli 2023**

### Producttype

Conische masten vanaf  $\varnothing 103,7$  mm (inwendig)  
Verlopende cilindrische masten vanaf  $\varnothing 103,7$  mm (inwendig)

### Voorwaarden & eigenschappen

Ronde conische objecten met een inwendige diameter t.h.v. mastdeur bovenzijde  $\varnothing 103,7$  mm of groter met een mastdeur opening 400 x 85 mm of groter.

Ronde (verlopende) cilindrische objecten met een inwendige diameter t.h.v. mastdeur bovenzijde  $\varnothing 103,7$  mm of groter met een mastdeur opening 400 x 85 mm of groter.

Dit betekent dat de openbare verlichting zoals hierboven vermeld is goedgekeurd voor het veilig en betrouwbaar aansluiten op het geschakelde OVL-net van de netbeheerder, eventueel onder voorwaarden zoals hier genoemd.

Netbeheer  
Nederland

Zie site van Stichting ElaadNL voor meer informatie:  
<https://elaad.nl/onderwerpen/netbeheerderskeuringen/>